

สรุปการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โครงการ : ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 (ฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอก)

การฝึกซ้อมสถานการณ์เสมือนจริง เหตุเกิดจาก ตู้อบผ้าระเบิด ณ.อาคารซักฟอกในโรงพยาบาล
1.ปัญหาที่พบ

- 1.1 ทีมประชาสัมพันธ์ : สัมผัสเหตุประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุ ทำให้ล่าช้าในการแจ้งเหตุ
- 1.2 ทีมรับแจ้งเหตุ : กริ่งเสียงไม่ดังในอาคารผู้ป่วยนอก เนื่องจากข่ารด รอเข้าแผนปรับปรุง
- 1.3 ทีมรวมพล จุดรายงานตัว : เพิ่มความชัดเจนของผู้บรรยายตัว
- 1.4 ทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย : ธงผู้ป่วยกลุ่มปกติ ไม่ได้เดินนำผู้ป่วยตลอดเส้นทาง

2.โอกาสพัฒนา

- 2.1 เข้าแผนปรับปรุงสัญญาณเตือนภัยทุกอาคารบริการให้พร้อมใช้งาน
- 2.2 ฝึกซักซ้อมแต่ละทีมย่อยตามสถานการณ์ก่อนวันฝึกซ้อมจริง
- 2.3 ติดตั้งระบบเสียงตามสายในการแจ้งเหตุอย่างทั่วถึง
- 2.4 การจัดซื้ออุปกรณ์ที่ขาดในการฝึกซ้อม ได้แก่ สายฉีดน้ำดับเพลิง และโทรโข่ง 1 จุดในจุดเกิดเหตุ

3. ภาพประมวลผลโครงการ

3.1 การอบรมการบรรยายภาคทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้/ การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ/ การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ/ เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ/ วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ





3.3 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยจัดให้มีการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริงในโรงพยาบาลหาดสำราญฯ

